

# Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 13-001750-PR09

(GAS-C01-11-de-01)



Auftraggeber **BLASI GmbH**  
**Carl-Benz-Str. 5-15**  
**77972 Mahlberg**  
**Deutschland**

Produkt **einbruchhemmende Karusselldrehtüranlage mit Elektroverriegelung**

Bezeichnung **K31-RC2 / K41-RC2**

Außenmaß (B x H) **verschieden**

(Rahmen)  
Material **Stahl und Aluminium, BLASI Sonderkonstruktion**

Angriffseite **Bauwerkaußenseite**

Öffnungsart **dreh**

Verglasung **P4A nach DIN EN 356**

Beschläge **siehe Typenliste**

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab-schlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 13-001750-PR07  
vom 29. Juli 2016

Gutachtliche Stellungnahme Nr.  
13-001750-PR05 (GAS-C01-11-  
de-02) vom 13.03.2014

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



**RC 2 / RC 2 N\*)**

\*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

**ift Rosenheim**

02.08.2016

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 4 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag

2 Grundlagen der Beurteilung

3 Beurteilung

4 Ergebnis und Aussage

**Nachweis**

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme 13-001750-PR09 (GAS-C01-11-de-01) vom 2. August 2016

Auftraggeber: BLASI GmbH, 77972 Mahlberg (Deutschland)

**Typenliste**

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einbruchhemmende dreiflügelige Karusselldreh- türanlage mit Außen- durchmesser 2645 mm und 3275 mm Höhe in der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011	<b>Verschiedene Größen und Flügelanzahl</b>  Ausführung von Karusselldrehtüranlagen mit drei oder vier Flügeln in folgenden Abmessungen:  Außendurchmesser: 1000 bis 4000 mm Durchgangshöhe: 2000 bis 3275 mm	Prüfbericht 13-001750-PR07 vom 29. Juli 2016
2.	Einbruchhemmende dreiflügelige Karusselldreh- türanlage in der Wider- standsklasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011	<b>Verriegelungsvarianten</b>  Zur Verriegelung der Karusselldrehtür sind zwei Varianten möglich:  - Verriegelung der zugänglichen Flügel durch Stangenverriegelungen - Drehkreuz-Verriegelung durch Elektroverriege- lung am Riemenrad in der Haube	Prüfbericht 13-001750-PR07 vom 29. Juli 2016
3.	Einbruchhemmende dreiflügelige Karusselldreh- türanlage in der Wider- standsklasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011	<b>Griffe</b>  Anbringung von Griffen an die Verglasung der Flügel.	Prüfbericht 13-001750-PR07 vom 29. Juli 2016

Ende der Typenliste.